PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Havlíčkova 2332/101

PSČ, místo: 586 01 Jihlava

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1854,5 m^2


Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m^2/m^3

Energeticky vztažná plocha: 1667,5 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)	



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	442,892	526,979


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 20,9
Zemní plyn: 421,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.					7 / Dop.
D	Dop.					39 / Dop.	
E							
F		220					
G	1,10						
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		367,49				64,25	11,16

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Janýr
Kontakt: Majakovského 2585/4
586 01 Jihlava

Osvědčení č.: 1083
Vyhotoveno dne: 29.3.2016
Podpis:

Ing. ZDENĚK JANÝR autorizovaný energetický specialista pod číslem 1083