

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Zvolenci 1957/21

PSČ, obec: 690 03 Břeclav

K.ú., parcelní č.: Břeclav, st. 1689

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 72,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 26,6 (53 %)
- Elektřina - 22,2 (44 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,7 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1,40 W/(m ² .K) | G |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 433 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 700 kWh/(m².rok) | G |
| Vytápění | 662 kWh/(m ² .rok) | G |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 23 kWh/(m ² .rok) | F |
| Osvětlení | 14 kWh/(m ² .rok) | G |

Energetický specialista: Ing. Jan Bůžek

Osvědčení č.: 1358

Kontakt: penljanbu@gmail.com



Ev. č. průkazu: 406645.0

Vyhotoveno dne: 11.01.2022

Podpis: