

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 20

PSC, obec: 664 84 Zakřany

K.ú., parcelní č.: Zakřany [790478], 565

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 144,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 44,9 (75 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 13,5 (23 %)
- Elektřina - 1,3 (2 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,89 W/(m <sup>2</sup> .K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	286 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>414 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	
Vytápění	386 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	

Energetický specialista: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1939

Kontakt: smolka@energo-dialog.cz

Ev. č. průkazu: 485208.0

Vyhotoveno dne: 22.02.2023

Podpis: